

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) na základe uskutočneného stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením rozhodla takto:

Podľa ustanovení § 66 a § 68 stavebného zákona, § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

p o v o ľ u j e

zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu „**SÍDLO INNOVATRICS, Jurská ulica, Bratislava**“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 13410/4, 13410/5, 13410/6, 13410/7 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave, stavebníkovi Realino, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO 47946628. Umiestnenie stavby bolo povolené územným rozhodnutím č. ÚKaSP-2011-12/662/4/Vim-32 zo dňa 04.09.2012, právoplatným dňa 14.11.2012, pod názvom činnosti „Polyfunkčný súbor TATRA RESIDENCE, obchodné centrum a objekt služieb“. Stavba bola povolená rozhodnutím č. 2417/2022/UKSP/VORE-97 zo dňa 21.10.2022, právoplatným dňa 21.12.2022.

Predmetom projektovej dokumentácie zmeny stavby pred dokončením, ktorú vypracoval v septembri 2023 Ing. arch. Andrej Boroš, autorizovaný architekt SKA (reg. č. *2080AA*) a kolektív spracovateľov, sú nasledovné zmeny oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní:

- Zmena počtu a umiestnenia výťahov
- Zmena vnútorných schodiskových jadier
- Zmena polohy inštalčných jadier
- Zmena vnútorného schodiska
- Zmeny vnútorných dispozícií na podlažiach
- Zníženie podlahy 1.PP
- Zmeny a optimalizácie systémov elektroinštalácie, VZT, chladenia, ÚK a ZTI

Pre uskutočnenie zmeny stavby pred jej dokončením sa určujú tieto podmienky:

1. Zmena stavby pred jej dokončením bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie zmeny stavby pred dokončením, ktorú vypracoval v septembri 2023 Ing. arch. Andrej Boroš, autorizovaný architekt SKA (reg. č. *2080AA*) a kolektív spracovateľov. Projektová dokumentácia je overená v konaní o zmene stavby pred jej dokončením a je

súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Počas realizácie zostávajú v platnosti ostatné ustanovenia a podmienky uvedené v stavebnom povolení, ktoré vydala mestská časť Bratislava-Nové Mesto pod č. 2417/2022/UKSP/VORE-97 zo dňa 21.10.2022, právoplatné dňa 21.12.2022.

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – vyjadrenie a súhlas orgánu štátnej vodnej správy, č. OU-BA-OSZP3-2023/450612 zo dňa 14.12.2023:

I. vyjadrenie

1. Z hľadiska štátnej vodnej správy nemáme k navrhovanej stavbe s názvom „Sídlo INNOVATRICES – administratívna budova – E4.1 – Primárny okruh (Tepelné čerpadlá zem-voda – geotermálne zemné vrty)“ žiadne námietky a súčasne realizáciu stavby/realizáciu vrtov odsúhlasujeme.
2. Navrhovaná stavba/realizácia vrtov si vyžaduje súhlas orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 27 ods. 1 písm. g) vodného zákona.

Realizácia stavby/vrtov je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za nasledovných podmienok:

1. Existujúce inžinierske siete musia byť pred začatím stavby zamerané a vytýčené.
2. V mieste križovania stavby s existujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať zvlášť opatrne a zachovať ich ochranné pásma.

II. Podmienky súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 písm. g) vodného zákona na realizáciu stavby s názvom: „Sídlo INNOVATRICES – administratívna budova – E4.1 – Primárny okruh (Tepelné čerpadlá zem-voda – geotermálne zemné vrty)“:

1. Súhlas platí za predpokladu, že nedôjde k zmenám v predloženej projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval v 09/2023 Ing. Pavol Repčík, autorizovaný stavebný inžinier.
2. Pri uskutočňovaní stavby a následnom užívaní zabrániť k úniku nebezpečných látok, do pôdy, povrchových a podzemných vôd.
3. Počas prevádzky objektu dodržiavať ustanovenia § 39, § 41 a § 42 vodného zákona.

Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania, záväzné stanovisko č. OU-BA-OKR1-2023/446144/2 zo dňa 06.12.2023:

Ku kolaudačnému konaniu požadujeme predložiť:

- naše záväzné stanoviská OU BA
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť CO)
- podrobne dopracované dispozičné riešenie, technické riešenie a vetranie úkrytu v súlade s prílohou č. 1 časť tretia – jednoduché úkryty, odst. I pre kapacitu 50 ukrývaných osôb a viac k vyhláske č. 532/2006
- vyplnený určovací list JÚBS v dvoch výtláčkoch v súlade s § 12 odst. 4 vyhl. 532/2006 s prideleným poradovým číslom úkrytu od Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 3392/1/2023 zo dňa 26.10.2023:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Zistenia:

- 2.1. V projektovej dokumentácii Sídlo INNOVATRICES, administratívna budova, Jurská ulica, Bratislava – zmena stavby pred dokončením, E4 Vykurovanie/Chladienie a E5 Vzduchotechnika – projektová dokumentácia neobsahuje spôsob zaistenia bezpečnosti zariadení pri ich budúcej prevádzke (prehliadky a skúšky v zmysle § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.), rozpor s § 9 ods. 1, písm. b) vyhlášky č. 453/2000 Z. z. /STR/

Pripomienky a upozornenia:

- 2.2. V predloženej projektovej dokumentácii nie sú schémy rozvádzačov, v ďalšej etape doplniť schémy (projekty) rozvádzačov podľa čl. 514.5.1 STN 33 2000-5-51:2010. /EZ/
- 2.3. V ďalšej etape doplniť ochranu pred prepätím na vstupoch vedení do LPZ, pre napájanie VZT na streche pomocou SPD (prepäťových ochrán) a vodičmi pospájania, podľa čl. 5.4, 5.5 STN EN 62305-4:2013, čl. 6.2.1 STN EN 62305-3:2012. /EZ/
- 2.4. V ďalšej etape používať zoznam len platných predpisov. Neplatné alebo zrušené predpisy: STN 33 2000-4-41:2007. /EZ/
- 2.5. Výťahy musia plne zodpovedať požiadavkám STN EN 81-20:2021, STN EN 81-21:2023, STN EN 81-50:2020 a STN EN 81-28+AC:2019, v prípade požiaru STN EN 81-73:2021. /ZZ/
- 2.6. Výťahy určené pre dopravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie musia plne zodpovedať požiadavkám vyhlášky č. 532/2002 Z. z. a STN EN 81-70:2021, STN EN 81-82:2014. /ZZ/

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – tlakové expanzné nádoby EXP1 300 l, 6 bar, EXP2 2 ks 1000 l, 6 bar, EXP3 200 l, 10 bar a EXP4 bez uvedenie objemu a tlaku, doskové výmenníky DVT1 a DVT2 vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s.

Pracovné prostriedky – technické zariadenia strojové: E4 Vykurovanie/Chladienie – 2ks tepelné čerpadlá Aermec WSH0901 S L ch. výkon 241,2 kW, tep. výkon ÚK 197,7 kW, tep. výkon TÚV 186,4 kW – 2 ks zdroj chladu Aermec NRG1602X DA J, chl. výkon 136,6 kW – systém obehových čerpadiel v jednotlivých okruhoch vykurovania a chladienia, E5 Vzduchotechnika – Z1 odvetranie garáží, Z2 vetranie CO kryt, Z3 a Z4 klimatizácia kancelárií, Z6 vetranie Bistro, Z8 chladienie serverovne, Z9 chladienie NN+CBS, Z10 chladienie GSM, Z12 chladienie HPS, Z13 chladienie UPS, Z17 dverové clony, Z18 požiarne vetranie CHÚC A, Z20 vetranie kuchyňa – je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správny inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením vyhradených technických zariadení tlakových: expanzné nádoby EXP1 300 l, 6 bar, EXP2 2 ks 1000 l, 6 bar, EXP3 200 l, 10 bar a EXP4 bez uvedenie objemu a tlaku, doskové výmenníky DVT1 a DVT2, technické zariadenie strojové: E4 Vykurovanie/Chladienie – 2 ks tepelné čerpadlá Aermec WSH0901 X L chl. výkon 241,2 kW, tep. výkon ÚK 197,7 kW, tep. výkon TÚV 186,4 kW – 2 ks zdroj chladu Aermec NRG1602X DA J, chl. výkon 136,6 kW – systém obehových čerpadiel v jednotlivých okruhoch

vykurovania a chladenia, E5 Vzduchotechnika – Z1 odvetranie garáží, Z2 vetranie CO kryt, Z3 a Z4 klimatizácia kancelárií, Z6 vetranie Bistro, Z8 chladenie serverovne, Z9 chladenie NN+CBS, Z10 chladenie GSM, Z12 chladenie HPS, Z13 chladenie UPS, Z17 dverové clony, Z18 požiarne vetranie CHÚC A, Z20 vetranie kuchyňa – do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nar. vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Technické zariadenie – expanzné nádoby EXP1 300 l, 6 bar, EXP2 2 ks 1000 l, 6 bar, EXP3 200 l, 10 bar a EXP4 bez uvedenie objemu a tlaku, doskové výmenníky DVT1 a DVT2 a poistné ventily sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 1/2016 Z. z. (smernica 2014/68/EU), technické zariadenia strojové: E4 Vykurovanie/ Chladenie – 2 ks tepelné čerpadlá Aermec WSH0901 X L chl. výkon 241,2 kW, tep. výkon ÚK 197,7 kW, tep. výkon TÚV 186,4 kW – 2 ks zdroj chladu Aermec NRG1602X DA J, chl. výkon 136,6 kW – systém obehových čerpadiel v jednotlivých okruhoch vykurovania a chladenia, E5 Vzduchotechnika – Z1 odvetranie garáží, Z2 vetranie CO kryt, Z3 a Z4 klimatizácia kancelárií, Z6 vetranie Bistro, Z8 chladenie serverovne, Z9 chladenie NN+CBS, Z10 chladenie GSM, Z12 chladenie HPS, Z13 chladenie UPS, Z17 dverové clony, Z18 požiarne vetranie CHÚC A, Z20 vetranie kuchyňa (uvedené v systéme vzduchotechniky) sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 436/2008 Z. z. (smernica 2006/42/ES), výťah je určeným výrobkom podľa NV SR č. 235/2015 Z.z. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky týchto predpisov.

Podmienky, ktoré určil Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave ako príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní č. ZPO/2010/06977-28/BAR/BA III zo dňa 14.12.2010:

- v dokumentácii k územnému konaniu preukázať súlad navrhovaného umiestnenia stavieb s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a so záväznými regulatívmi priestorového usporiadania a funkčného využívania daného územia (ale aj stanovenému indexu podlažných plôch, indexu zastavaných plôch, priemernej podlažnosti a koeficientu zelene, riešeniu statickej dopravy) podľa záväznej časti Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie nižšieho stupňa (ÚPN-Z Podhorský pás) - v zmysle stanoviska MDVaRR SR – bod 13 a v zmysle stanoviska Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto – bod 14;
- v rámci územného konania o umiestnení stavby dokumentáciu predložiť na posúdenie požiadaviek vyplývajúcich z ustanovení zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vykonávacích predpisov Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto;
- projektovú dokumentáciu stavby predložiť na vyjadrenie Leteckému úradu SR, dodržať stanovenú podmienku uvedenú v bode 8 rozhodnutia;
- uvedený zámer prejednať z hľadiska plánovaného projektu TEN-T 17 so železnicami SR, ktoré v správnych konaniach zastupuje Odbor expertízy Generálneho riaditeľstva so sídlom Klemensova 8, 831 61 Bratislava;
- ďalší stupeň projektovej dokumentácie predložiť na posúdenie ŽSR a úradu;
- dodržať uvedené opatrenia vodohospodárskeho orgánu v bodoch 11.1-11.2;
- dopravné napojenie na cestu II/502 Račianska ul. riešiť komplexne, zosúladiť nároky na obsluhu územia a pripravovaných činností v lokalite „Urbanistická štúdia zóny Vinohrady“ na cestu II/502 Račianska v zmysle platných STN;

- zaoberať sa pripomienkami zainteresovanej verejnosti a opodstatnené požiadavky, ktoré majú oporu v zákone, zohľadniť v následnom konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, v ktorom má zainteresovaná verejnosť podľa § 24 a zákona postavenie účastníka konania.

Nedodržanie podmienok rozhodnutia je v zmysle § 106 ods. 3 písm. b) stavebného zákona správnym deliktom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že uskutočňuje stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním a môže mu byť uložená pokuta v zmysle vyššie uvedeného paragrafu.

Po ukončení prác stavebník predloží stavebnému úradu návrh na kolaudáciu, nakoľko stavbu nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží doklady uvedené v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá. Platnosť stavebného povolenia je možné predĺžiť na základe žiadosti. Vo veci musí byť rozhodnuté pred uplynutím platnosti tohto rozhodnutia.

V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie

Dňa 05.10.2023, s posledným doplnením dokladov dňa 22.12.2023, podal stavebník Realino, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO 47946628, v zastúpení splnomocneným zástupcom Martin Lobodáš, Tabaková 4, 811 07 Bratislava, IČO 53842626 (ďalej len „stavebník“), žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu „**SÍDLO INNOVATRICS, Jurská ulica, Bratislava**“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 13410/4, 13410/5, 13410/6, 13410/7 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave. Umiestnenie stavby bolo povolené územným rozhodnutím č. ÚKaSP-2011-12/662/4/Vim-32 zo dňa 04.09.2012, právoplatným dňa 14.11.2012, pod názvom činnosti „Polyfunkčný súbor TATRA RESIDENCE, obchodné centrum a objekt služieb“. Stavba bola povolená rozhodnutím č. 2417/2022/UKSP/VORE-97 zo dňa 21.10.2022, právoplatným dňa 21.12.2022. Stavebník k žiadosti priložil projektovú dokumentáciu zmeny stavby pred dokončením, ktorú vypracoval v septembri 2023 Ing. arch. Andrej Boroš, autorizovaný architekt SKA (reg. č. *2080AA*) a kolektív spracovateľov, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie o zmene stavby pred dokončením.

Stavebný úrad predloženú žiadosť preskúmal a zistil, že neposkytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej zmeny stavby pred jej dokončením, preto vyzval stavebníka k doplneniu podania o konkrétne podklady a konanie prerušil rozhodnutím č. 9689/2023/SU/VORE-189 zo dňa 27.11.2023. Stavebník doplnil podanie dňa 22.12.2023.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 a § 68 stavebného zákona oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom listom č. 3311/2120/2024/SU/VORE-ozn. zo dňa 29.01.2024 začatie stavebného konania pričom v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány boli upozornené, že môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa k nim nebude prihliadať. V stanovenej

lehote do podkladov rozhodnutia nenahliadol žiaden účastník konania. V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania. Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadala o predĺženie lehoty na posúdenie stavby.

V konaní sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány uvedené vo výroku tohto rozhodnutia, ktorých podmienky sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad v rozhodnutí neuviedol tie časti podmienok, v ktorých sa uvádzajú údaje, ktoré sú informačné a nemajú všeobecnú platnosť. Ďalej sa v konaní vyjadrili:

- Obvodný banský úrad v Bratislave, oznámenie č. 1006-3130/2023 zo dňa 13.12.2023,
- Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy súhlasným stanoviskom bez pripomienok č. HZUBA3-2023/002469-003 zo dňa 01.12.2023.

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Útvar prierezových environmentálnych činností, rozhodnutím č. ZPO/2010/06977-28/BAR/BAIII zo dňa 14.12.2010 rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 140c ods. 2 stavebného zákona písomne listom č. 3313/2120/2024/SU/VORE-ozn.EIA zo dňa 29.01.2024 zaslal Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „Okresný úrad Bratislava“), ako príslušnému orgánu, návrh na začatie stavebného konania spolu s predpísanými prílohami so žiadosťou o vydanie záväzného stanoviska. Okresný úrad Bratislava vydal záväzné stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2024/333078-005 zo dňa 08.02.2024, ktorým potvrdil, že návrh na začatie stavebného konania je z koncepčného hľadiska v súlade v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s vydaným rozhodnutím zo zisťovacieho konania Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave č. ZPO/2010/06977-28/BAR/BAIII zo dňa 14.12.2010 a s jeho podmienkami. Podmienky z vydaného rozhodnutia zo zisťovacieho konania sú v súlade s § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Pozemky registra „C“ KN parc. č. 13410/4, 13410/5, 13410/6, 13410/7 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave sú v zmysle listu vlastníctva č. 5157 vo vlastníctve Innovatics, s.r.o., Pri vinohradoch 82, 831 06 Bratislava. Stavebník preukázal iné právo v zmysle § 139 stavebného zákona k pozemkom predložením nájomnej zmluvy zo dňa 01.08.2023.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením zmeny stavby pred jej dokončením nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprímerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania a preto rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad

povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu (§ 29 ods. 12, § 37 ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a to v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia.

Mgr. Matúš Čupka
starosta mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 1000 € bol uhradený bankovým prevodom.

Doručuje sa účastníkom:

1. Realino, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava
v zastúpení Martin Lobodáš, Tabaková 4, 811 07 Bratislava, IČO 53842626
2. Innovatrics, s.r.o., Pri Vinohradoch 82, 831 06 Bratislava
v zastúpení Martin Lobodáš, Tabaková 4, 811 07 Bratislava, IČO 53842626
3. Ing. arch. Andrej Boroš, SK.INFLOW DESIGN s.r.o., J. Feketeházyho 2381/3,
927 01 Šaľa (projektant), IČO 53283813

Na vedomie dotknutým orgánom:

1. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. OP a VZŽP,
orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), Tomášikova 46, 832 05
Bratislava
2. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. OP a VZŽP,
štátna vodná správa, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
3. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava
4. Obvodný bankský úrad v Bratislave, Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava
5. Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07
Bratislava

Doručí sa za účelom zverejnenia (EIA):

6. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť
do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

Zverejnenie podľa § 69 ods. 3 a §140c ods. 8, 9 stavebného zákona na úradnej tabuli MČ –
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, do nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia: